



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015010308761930

委托人名称、地址

Mersen France SB S. A. S.

15 rue Jacques de Vaucanson 69720 Saint Bonnet de Mure, France

生产者（制造商）名称、地址

Mersen France SB S. A. S.

15 rue Jacques de Vaucanson 69720 Saint Bonnet de Mure, France

生产企业名称、地址

Nolam Tunisia

rue de Nabeul lot n° 4 zone industrielle de M' Ghira ,Tunis, Tunisie

产品名称和系列、规格、型号

半导体设备保护用熔断体

SC32AR(型号解释详见附件); Un:AC690V;In:500A,550A,630A,700A,800A;I1:100kA;分断范围和使用类别:aR

产品标准和技术要求

GB/T 13539.4-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，  
特发此证。

发证日期：2020年02月26日 有效期至：2025年02月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年04月17日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任：

陆楠

## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2015010308761930

纸 号:

型号解释:

SC 32 AR □ □ □ □

- 特殊后缀/Special suffix
- 端子/Termination
- 电流/Rating
- 电压除以 10/Voltage (V/10)
- 曲线类型/Type of curve
- 陶瓷管尺寸/Size of body
- 技术类型/technology type

SC	32	AR	69V	800	TF	U or blank
技术类型 technology type	陶瓷管尺寸 Size of body	曲线类型 Type of curve Class aR	电压/10 Voltage/10	电流 Rating	端子 Termination TF-End contacts (公制螺纹) TI- End contacts (英制螺纹)	特殊后缀 Special suffix U-without indicator U-不带指示器 M-with microswitch M-带微动开关 Blank- with indicator 空白-带指示器

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任: 陆 楠

## 中国质量认证中心